

P1 – VISTA 1



CORTE A – A



P1 – ELEVAÇÃO



P1 – SEÇÃO



P2 – ELEVAÇÃO



P2 – SEÇÃO



P3 – ELEVAÇÃO



P3 – SEÇÃO



P4 e P5 – ELEVAÇÃO



P4 e P5 – SEÇÃO

LEGENDA DOS BLOCOS

A BLOCO DE CONCRETO DE 9x19x19cm GRAUTEADO



P1 – PLANTA DA ALVENARIA



P1 – PLANTA (2x)



P2 – PLANTA (1x)



P3 – PLANTA (1x)



P4 (5x) e P5 (1x) – PLANTA



Porta WC – ELEVAÇÃO

SEÇÃO



DET. DO BATENTE (PORTA DE ABRIR)
ESC. 1:2.5
OBS: MEDIDAS EM mm



P6 – ELEVAÇÃO

P6 – SEÇÃO

TABELA DE ESQUADRIAS

COD.	QUANT.	DIMENSÃO	TIPO
J1	7	1,00x1,40 / 1,20	MAXIM'AR
J2	2	1,20x1,00 / 1,60	MAXIM'AR
J3	3	0,60x1,00 / 1,60	MAXIM'AR
J4	1	2,60x1,475 / 1,12	ENROLAR
P1	2	2,00x2,60	CORRER
P2	1	0,90x2,60	ABRIR
P3	1	0,90x2,10	ABRIR–DF
P4	4	0,90x2,10	ABRIR
P5	1	0,70x2,10	ABRIR
P6	1	1,00x2,10	CORRER



PLANTA



FIXAÇÃO DOBRADIÇAS



FIXAÇÃO DOS BATENTES

ESQUEMA DE FIXAÇÃO DAS PORTAS
OU SEGUIR INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
ESC. 1:25

OBS.:

1– OS DETALHES APRESENTADOS NESTE DESENHO SÃO INDICATIVOS, FIXANDO AS DIRETRIZES QUE O FORNECEDOR DEVERÁ SEGUIR NO SEU DESENHO DE FABRICAÇÃO OU MONTAGEM. O DETALHAMENTO PARA O CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, O QUAL, DEVERÁ APRESENTÁ–LO PREVIAMENTE AO AUTOR DO PROJETO, PARA A SUA APROVAÇÃO.



ELEVAÇÃO–PORTA INTERNA
(S/ESC, MEDIDAS EM cm)

NOTA:
1– UTILIZAR SOMENTE ESQUADRIAS QUALIFICADAS
2– OS BATENTES DE AÇO EM CHAPA DOBRADA, DEVEM SER CONSTRUÍDOS E PROTEGIDOS CONTRA CORROSÃO, EXATAMENTE DA MESMA FORMA QUE OS BATENTES UTILIZADOS NAS PORTAS EXTERNAS (P1 E P2) QUE SÃO QUALIFICADAS (NÍVEL A)



PLANTA ALÇAPÃO (cobertura)
(S/ESC, MEDIDAS EM cm)



DETALHE ALÇAPÃO
(S/ESC, MEDIDAS EM cm)

OBSERVAÇÕES:

1– PARA OS BATENTES DE AÇO EM CHAPA DOBRADA A ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA SERÁ DE 1.0mm (BATENTE 3) E ATENDER A NORMA NBR 8542/86: (RESISTÊNCIA, ACABAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO).

2– O USO DOS BATENTES SERÁ CONFORME CADA TIPOLOGIA (BATENTE 3).

3– OS VÃOS DAS PORTAS DEVERÃO SER PERFEITAMENTE GABARITADOS NA FASE DA ALVENARIA E REVESTIMENTO, GARANTINDO–SE AS DIMENSÕES PREVISTAS NO PROJETO, PREVENDO–SE FOLGA NO VÃO ACABADO DE 5mm (VÃO TOTAL).

4– TODAS AS QUINAS DAS PAREDES DEVERÃO TER ACABAMENTO BOLEADO NA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO.

5– AS SOLEIRAS (PEDRA ARDÓSIA) E VERGAS PRÉ–MOLDADAS OU MOLDADAS IN LOCO DEVERÃO SER PREVIAMENTE INSTALADAS ANTES DOS BATENTES.

6– OS BATENTES DEVERÃO SER INSTALADOS APÓS A PINTURA DOS VÃOS.

7– A FIXAÇÃO DOS BATENTES DEVERÁ SEGUIR AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE, OU NA FALTA DE ESPECIFICAÇÃO, SEGUIR AS DO PROJETO (AS FURAÇÕES DEVERÃO TER REFORÇO OU REPUXO DE CHAPA).

8– PARA FIXAÇÃO DOS BATENTES, DISTRIBUIR OS ESFORÇOS DOS PARAFUSOS, DE MANEIRA QUE AS FOLGAS FIQUEM IGUALMENTE DISTRIBUÍDAS.

9– OS BATENTES DEVERÃO SER PREVIAMENTE PINTADOS NO CANTEIRO DA OBRA OU ENCOMENDADOS COM PINTURA FORNECIDA PELO FABRICANTE.

10– FOLHAS DAS PORTAS DE MADEIRA DEVERÃO SER INSTALADAS APÓS A PINTURA INTERNA DOS AMBIENTES

11–O AJUSTE DAS FOLHAS DE MADEIRA C/ BATENTES METÁLICOS PODERÃO SER FEITOS NO LOCAL, PREVENDO–SE TODOS OS ENCAIXES DE DOBRADIÇAS, FECHADURAS OU PREVIAMENTE EXECUTADOS NO CANTEIRO DE OBRAS.

12–PARA PORTA METÁLICA A MESMA DEVERÁ SER PREVIAMENTE PINTADA NO CANTEIRO DE OBRAS ANTES DA INSTALAÇÃO DOS DOS VIDROS, OU PODERÁ SER ENCONMENDADA JUNTO AO FORNECEDOR C/ PINTURA E VIDROS INSTALADOS.

13– TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PARA FOLGA DAS FOLHAS DAS PORTAS:
FOLHA DE MADEIRA INSTALADA SOBRE BATENTE METÁLICO.
BATENTE SUPERIOR : MÍNIMO 3mm MÁXIMO 5mm
SOLEIRA : MÍNIMO 3mm MÁXIMO 5mm
LATERAIS (OMBREIRAS) : MÍNIMO 3mm MÁXIMO 5mm

14– FOLHA METÁLICA: FOLHAS E AJUSTES EXECUTADOS PELO FABRICANTE.

FABRICANTE.

15– NAS REGIÕES LITORÂNEAS, OS CAIXILHOS METÁLICOS DEVERÃO SER SUBSTITUIDOS POR CAIXILHOS DE ALUMÍNIO OU PVC, MANTENDO–SE AS MESMAS DIMENSÕES E DETALHES ESPECIFICADOS NESTE PROJETO. PARA FIXAÇÃO DOS CAIXILHOS, UTILIZAR PARAFUSOS NIQUELADOS OU CROMADOS.

FONTE / DADOS DE BASE
PROJETO ARQUITETURA CAC1D FORNECIDO PELA CDHU

GESTÃO – CDHU
ARQ° IRENE BORGES RIZZO — GERÊNCIA DESENV. DE PRODUTOS
ARQ° PAULO PIGNANELLI — COORDENADOR

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

SISTEMA PRI engenharia

Arq°. Marcelo Lopes Mauro – Responsável Técnico	1925769 – RRT
Arq°. Marcelo Rocha – Coordenador do Projeto	A 49.591–3 – CAU
Dirval Coimbra Figueredo	Projetista Sênior

GERENCIAMENTO
Consórcio Maubertec Engebanc Gerentec – Gerenciamento

Engº. José Marcos Figliolini – Coordenação	92221220130910246 – ART
Arqª. Ângela Moreno – Coordenação	1585386 – RRT
Arqª. Maria Laura Fagaça Zei – Analista	A–10316–0 – CAU

NOTAS:
1 – MEDIDAS EM METRO E DETALHE EM MILÍMETRO.
2 – AS DIMENSÕES ENTRE AS ALVENARIAS ESTÃO COTADAS DESCONSIDERANDO O REVESTIMENTO.
3 – CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

REFERÊNCIAS:
FOLHA 01/06 – PLANTA, CORTES E ELEVAÇÕES
FOLHA 02/06 – COBERTURA – PLANTA E DETALHES
FOLHA 03/06 – AMPLIAÇÕES DAS ÁREAS MOLHADAS
FOLHA 04/06 – CAIXILHOS – DETALHES
FOLHA 06/06 – DETALHES GERAIS CONSTRUTIVOS

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica

CDHU
Rua Boa Vista,170 . São Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597/0001–09

PROJETO / OBRA
CENTRO DE APOIO AO CONDOMÍNIO — C.A.C.

CÓDIGO
C | A | C | 1 | D | 01

TÍTULO: ARQUITETURA | AREA: ARQ | FOLHA: 05/06

ASSUNTO
PORTAS – DETALHES

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
0 0,25 0,50 0,75(m)	1:25 E INDICADA	JAN/2014

ASSINATURAS

proprietário	CNPJ
Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo	47.865.597/0001–09
aprovação do projeto – responsável técnico	c.r.e.a. 20314/D
	pref.
	a.r.t.
obra – responsável técnico	c.r.e.a.
	pref.
	a.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

LISTA 1

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	P E